

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2025 m. sausio mėn: 1,9 °C

Dienolaisniai (2025 m. sausio mėn): 499,1

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2025 m. sausio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namų renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestina šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)				
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
						vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Pilnai renovuotas	75	1990	33,8	3,3	10,4	20,2	3530,3	20,2	3530,3	0,00571	106,93	0,61	342,60	36,63				
	2	Babtai, Štintamių g. 7	Pilnai renovuotas	6	1992	1,7	0,0	0,0	1,7	266,8	1,7	266,8	0,00636	106,93	0,68	381,84	40,83				
	3	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	11,8	0,0	0,0	11,8	1834,7	11,8	1834,7	0,00643	106,93	0,69	385,90	41,26				
	4	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	8,2	0,0	0,0	8,2	1120,6	8,2	1120,6	0,00729	106,93	0,78	437,44	46,78				
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Pilnai renovuotas	75	1983	42,0	2,8	12,2	27,0	3467,3	27,0	3467,3	0,00778	106,93	0,83	466,88	49,92				
	6	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18	1974	11,3	0	0	11,3	1390,81	11,3	1390,81	0,00810	106,93	0,87	486,23	51,99				
	7	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	33,9	0,0	0,0	33,9	3845,2	33,9	3845,2	0,00880	106,93	0,94	528,20	56,48				
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	23,2	0,0	0,0	23,2	2549,9	23,2	2549,9	0,00909	106,93	0,97	545,25	58,30				
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	24,3	0,0	0,0	24,3	2582,0	24,3	2582,0	0,00943	106,93	1,01	565,53	60,47				
	10	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	3,6	0,0	0,0	3,6	350,2	3,6	350,2	0,01020	106,93	1,09	612,15	65,46				
	11	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	21,7	0,0	0,0	21,7	2012,1	21,7	2012,1	0,01077	106,93	1,15	646,05	69,08				
	12	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	5,3	0,0	0,0	5,3	489,0	5,3	489,0	0,01093	106,93	1,17	655,64	70,11				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	13	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	21,5	0,0	0,0	21,5	1908,7	21,5	1908,7	0,01126	106,93	1,20	675,35	72,22				
	14	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	9,5	0,0	0,0	9,5	822,7	9,5	822,7	0,01159	106,93	1,24	695,17	74,34				
	15	Babtai, Kauno g. 12	Pilnai renovuotas	12	1965	6,5	0	0	6,5	539,38	6,5	539,38	0,01203	106,93	1,29	721,94	77,20				
	16	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24	1998	16,1	0,0	0,0	16,1	1274,7	16,1	1274,7	0,01266	106,93	1,35	759,36	81,20				
	17	Babtai, Kauno g. 26A	Pilnai renovuotas	33	1987	25,1	0	0,0	25,1	1981,22	25,1	1981,22	0,01267	106,93	1,35	760,17	81,28				
	18	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18	1964	12,4	3,2	0,2	9,0	704,53	9,0	704,53	0,01277	106,93	1,37	766,30	81,94				
	19	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	4,5	0,0	0,0	4,5	354,0	4,5	354,0	0,01283	106,93	1,37	769,92	82,33				
	20	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1	1967	0,7	0	0	0,7	47	47	47	0,01389	106,93	1,49	833,62	89,14				
	21	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7	1964	4,6	0	0	4,6	310,77	4,6	310,77	0,01473	106,93	1,57	883,68	94,49				
	22	Mokyklos g. 8, Čekiškė	Nerenovuotas	8	1966	7,3	0	0	7,3	488,96	7,3	488,96	0,01489	106,93	1,59	893,57	95,55				
	23	Žiglos g. 98, Viršūžiglis	Nerenovuotas	12	1966	12,6	0	0	12,6	731,56	12,6	731,56	0,01717	106,93	1,84	1030,29	110,17				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	24	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	6,3	0,0	0,0	6,3	350,8	6,3	350,8	0,01786	106,93	1,91	1071,32	114,56				
	25	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	27,8	0,0	0,0	27,8	1526,0	27,8	1526,0	0,01819	106,93	1,95	1091,50	116,71				
	26	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5	1973	6,9	0	0	6,9	374,02	6,9	374,02	0,01855	106,93	1,98	1113,15	119,03				
	27	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20	1988	14,3	0,0	0,0	14,3	1073,3	14,3	1073,3	0,01899	106,93	2,03	1139,35	121,83				
	28	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	18,5	0,0	0,0	18,5	961,7	18,5	961,7	0,01927	106,93	2,06	1156,28	123,64				
	29	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18	1973	25,7	0,0	0,0	25,7	1319,2	25,7	1319,2	0,01947	106,93	2,08	1168,24	124,92				
	30	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20	1981	22,1	0,0	0,0	22,1	1048,7	22,1	1048,7	0,02108	106,93	2,25	1264,99	135,26				
	31	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	28,6	0,0	0,0	28,6	1315,9	28,6	1315,9	0,02170	106,93	2,32	1302,07	139,23				
	32	Vandžionys, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	9,1	0,0	0,0	9,1	412,7	9,1	412,7	0,02214	106,93	2,37	1328,23	142,03				
	33	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32	1966	37,8	0,0	0,0	37,8	1770,0	37,8	1770,0	0,02216	106,93	2,37	1329,45	142,16				
	34	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18	1964	18,0	0,0	0,0	18,0	801,57	18,0	801,57	0,02247	106,93	2,40	1347,95	144,14				
	35	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	18,1	0,0	0,0	18,1	796,6	18,1	796,6	0,02268	106,93	2,43	1360,97	145,53				
	36	Vandžionys, Parko g. 10	Nerenovuotas	7	1980	9,8	0	1,0	8,8	374,68	8,8	374,68	0,02352	106,93	2,52	1411,44	150,93				
	37	Vandžionys, Parko g. 11	Nerenovuotas	7	1975	13,6	0	0	13,6	562,05	13,6	562,05	0,02414	106,93	2,58	1448,52	154,89				
	38	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	32,4	0,0	0,0	32,4	1318,0	32,4	1318,0	0,02457	106,93	2,63	1474,40	157,66				
	39	Vandžionys, Parko g. 17	Nerenovuotas	10	1982	15,1	0,153	0,102	14,9	595,69	14,9	595,69	0,02495	106,93	2,67	1496,85	160,06				
	40	Neveronyš, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	12,5	0,0	0,0	12,5	487,6	12,5	487,6	0,02570	106,93	2,75	1542,00	164,89				
	41	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41	1974	31,0	0,0	0,0	31,0	1275,4	31,0	1275,4	0,02575	106,93	2,75	1545,06	165,21				
	42	Vandžionys, Parko g. 5	Nerenovuotas	7	1969	8,9	0	0	8,9	341,47	8,9	341,47	0,02596	106,93	2,78	1557,33	166,52				
Sąlygos labai daug, labai prastos namai, t.y. vidutiniškai apie 20 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	43	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17	1969	19,4	0,0	0,0	19,4	744,88	19,4	744,88	0,02608	106,93	2,79	1564,92	167,34				
	44	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	7,8	0,0	0,0	7,8	300,7	7,8	300,7	0,02609	106,93	2,79	1565,6	167,41				
	45	Neveronyš, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	13,0	0,0	0,0	13,0	492,3	13,0	492,3	0,02640	106,93	2,82	1584,07	169,38				
	46	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1	1984	1,6	0	0	1,6	60,09	1,6	60,09	0,02648	106,93	2,83	1588,62	169,87				
	47	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7	1963	8,2	0	0	8,2	308,89	8,2	308,89	0,02667	106,93	2,85	1600,18	171,11				
	48	Vandžionys, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	9,0	0,0	0,0	9,0	328,5	9,0	328,5	0,02726	106,93	2,92	1635,87	174,92				
	49	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24	1964	28,4	0,3	0,2	27,8	940,14	27,8	940,14	0,02959	106,93	3,16	1775,67	189,87				

IV. Daugiau būcliai suvart šilumos (senos statyb šiluminės izoliacijos nan apie 30 kWh/m <sup>2</sup> ir daugi metu	50	Vandžiolgala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11	1977	20,5	0	0	20,5	687,63	20,5	687,63	0,02987	106,93	3,19	1791,98	191,62
	51	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	5,4	0,0	0,0	5,4	174,8	5,4	174,8	0,03102	106,93	3,32	1861,42	199,04
	52	Mokyklos g. 12, Čekiškė	Nerenovuotas	6		6,9	0	0	6,9	220,29	6,9	220,29	0,03153	106,93	3,37	1891,87	202,30
	53	Vandžiolgala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11	1978	21,2	0	0	21,2	669,02	21,2	669,02	0,03172	106,93	3,39	1903,08	203,50
	54	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	13,3	0,0	0,0	13,3	415,4	13,3	415,4	0,03197	106,93	3,42	1918,20	205,11
	55	Vandžiolgala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	13,0	0,0	0,0	13,0	398,9	13,0	398,9	0,03255	106,93	3,48	1952,91	208,83
	56	Lelijų g. 12, Kulautuva	Nerenovuotas	12	1969	18,6	0	0	18,6	544,66	18,6	544,66	0,03423	106,93	3,66	2053,50	219,58
	57	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	4,9	0,0	0,0	4,9	108,3	4,9	108,3	0,04509	106,93	4,82	2705,26	289,27