

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. D1-849

Administratorius UAB Komunalinių paslaugų centras

Tel. 8 37 39 30 78, el. p. info@rkpc.lt

Patvirtinta direktoriaus

2025 m. _____ d.

Įsakymu Nr. _____

DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIS IR FINANSINIS PLANAS

2025-02-05 Nr. 68-52/25

Garliava

Kalendoriniai metai, kuriems rengiamas daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas (toliau – ūkinis planas), **2025 m.**

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) **S. Lozoraičio g. 10 B 1N, Garliava, Kauno r.**

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai	1985	
Aukštų skaičius	6	vnt.
Butų skaičius	71	vnt.
Kitų patalpų skaičius	4	vnt.
Bendras plotas	3856,10	m ²
Naudingas plotas	2785,12	m ²

Bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais namo butų ir kitų patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo plotas 0 m²; įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data ____.

I SKYRIUS

**PLANUOJAMOS NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO,
PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ATNAUJINIMO IŠLAIDOS**

Eil. Nr.	Planuojamų išlaidų pavadinimas	Tarfas arba išlaidos (su PVM), Eur/m ² , jų teisintis pagrindas	Planuojama metinė išlaidų suma, Eur	Pastabos
1. Namų išlaikymo išlaidos, iš jų:				
1.1.	bendrojo naudojimo objektų administravimo	0,0217	725,25	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2024 m. gruodžio 3 d. Nr. 1- 155
1.2.	techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų)	0,0351	1173,09	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2024 m. gruodžio 3 d. Nr. 1- 155
1.3.	šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas)	0,0726	2426,40	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2024 m. gruodžio 3 d. Nr. 1- 155
1.4.	avarijos lokalizavimo užtikrinimo paslauga	0,0157	524,72	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1- 180
1.5.	liftų priežiūros	-----	-----	-----
1.6.	elektros energijos bendrosioms reikmėms (išskyrus liftų)	-----	-----	-----

1.7.	bendrojo naudojimo patalpų valymo (gyventojai nėra prisitarę dėl šios paslaugos)	-----	-----	-----
1.8.	žemės sklypo priežiūra	-----	-----	-----
1.9.	komunalinių atliekų tvarkymas	-----	-----	-----
1.10.	šiukšlių šalintuvų priežiūra	-----	-----	-----
Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų			4849,45	
2. Išlaidos planiniams bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams, iš jų:				Darbai, kurių išlaidos apmokamos iš kaupiamųjų lėšų
2.1.	Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas APVIS finansuojamu projektu		20000,00	Dalį apmoka gyventojai, dalis apmokama iš kaupiamųjų lėšų
Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų			20000,00	
3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbams (defektų, deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas)		0,05	1671,07	Darbai, kurių išlaidos apmokamos iš minimalaus mėnesinio kaupiamojo tarifo lėšų
Iš viso planuojama išlaidų (pagal 1, 2 ir 3 punktus), Eur			26520,52	

II SKYRIUS

LESŲ KAUPIMO IR JU ISLAIDŲ SUVESTINĖ

Pavadinimas	Sukauptų lėšų likutis kalendorinių metų sausio 1 d., Eur	Planuojama sukaupti lėšų, Eur/metus	Planuojama išlaidų ir lėšų rezervo suma, Eur	Planuojamas lėšų likutis metų pabaigoje, Eur	Pastabos
Kaupiamosios lėšos nenumatytiems remonto darbams	561,85	1671,07	2232,92	0,00	

III SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

1. Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis):

Pastato būklė patenkinama. Sena stogo danga avarinės būklės, vanduo bėga į techninį aukštą, parapetų skardos lankstiniai ir laštakiai sukorodavę, atplyšusi danga nuo parapetų, plytų mūras pažeistas erozijos, užsikimšusios įlajos, apgriuvęs ventiliacijos kaminas. Pamatai įtrūkę, nubyrėjęs apsauginis tinkas, pažeistas erozijos. Nuogrindos sukritusios, išsiklaipiusios, nuolydžiai į pastato pusę, vietomis nėra nuogrindos. Šviesduobės primastos šiukšlių, auga augalai, neuždengtos. Išorinių sienų plytų mūras ištrupėjęs, paveiktas erozijos, vietomis matomi sienų įtrūkimai. Laiptinės ir rūšių langai seni, nesandarūs. Elektros instaliacija netvarkinga. Avarinės būklės vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos senos, koroduoja vamzdynai. Išoriniai evakuaciniai laiptai prastos būklės – paveikti korozijos, dalies laiptų trūksta.

Inžinierius statybininkas

Remigijus Žukaitis